

Предписание № 84

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«14» февраля 2020 года

г.Орел

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 14.02.2020 № 52 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения—средняя общеобразовательная школа №11 имени Г.М.Пясецкого г.Орла, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 5 Августа, 25, по распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 10.01.2020 года № 57

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

1. Устранить нарушения п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», обеспечив устранение дефектов внутренней отделки в кабинете №33 на стене под доской, на потолке в рекреации перед обеденный залом и в рекреации перед спортивным залом, потолок мастерской для мальчиков, потолка в овощном цехе, под окном мясо-рыбного цеха на пищеблоке

Срок до 10.08.2020 года

2. Устранить нарушения п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», обеспечив устранение дефектов деревянного пола в кабинете музыка

Срок до 10.08.2020 года

3. Устранить нарушения п.12.3., 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», обеспечив устранение дефектов дверей санитарного узла 3 этажа для девочек

Срок до 10.08.2020 года

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а в срок до 10 августа 2020 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение—средняя общеобразовательная школа
№11 имени Г.М.Пясецкого г.Орла

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по
Орловской области



Жидова Е.В.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил
«14» *Od* 2020г.

/должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность/